


Uponor Minitec toldó, Q&E 9,9x1,1**1005264**

- Q&E
- Sárgarézből készült
- Q&E gyűrűkkel

**Leírás Uponor Minitec toldó, Q&E****Specifikáció**

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív csőrögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csomópontokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec toldó, Q&E 9,9x1,1

1005264



Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no LVI 2024559

Hossz (l) 33 mm

Hossz (l1) 14 mm

Hossz (l2) 14 mm

Packaging Quantity PL1 10

Packaging Quantity PL3 100

Packaging Quantity PL4 9600

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu