

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	ELS-V.. + ELS-G..
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám	ELS-Vnn cc/cc/ccc + ELS-Gnnnn
3. Az építési termék rendeltetése	Gépi szellőztető berendezések (radiális elszívó kisventilátorok)
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe	Helios Ventilatoren GmbH + Co.KG, Lupfenstraße 8, D-78056 Villingen-Schwenningen
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek	4. Rendszer
6. Teljesítménynyilatkozatot igazoló dokumentum, engedély, jegyzőkönyv	CE

Típus	Teljesítmény felvétel (W)	Hangteljesítmény szint dB(A)*	Hangnyomás-szint dB(A)**	Légszállítás szabad kifúvásnál (súlyl. ház)	Légszállítási értékek (m3/h) adott statikus nyomás (Pa) mellett									
					40	80	100	120	160	200	240	260	280	300
ELS-V/N/C/P/F 100/-/-	34	51/55	47/51	106 m³/h	103	98	92	90	82	73	61	55	40	10
ELS-V/N/C/P/F -/60/-	18	35/39	39/43	62 m³/h	60	60	61	62	63	63	57	55	40	10
ELS-V/N/C/P/F -/-/35	9	30/34	26/30	36 m³/h	24	19	17	16						

* - süllyesztett ELS-GU.. / fali ELS-GAP.. házzal
** - 10 m²-nyi egyenértékű abszorpciós felülettel, süllyesztett/fali házzal

7. Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabványok, EU irányelvek
Teljesítmény adatok	Névleges légszállítás-, áramfelvétel-, zajértékek lásd. táblázat	EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A2:2019
Nedvesség elleni védelem***	Védelmi osztály II, IP X5	EN 60335-2-80:2003/A1:2004/A2:2009 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EU 1253/2014/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU
Az EN 60335 szabványnak való megfelelés csak akkor vonatkozik a beépített érintésvédelemre, ha ez a szállítási terjedelem részét képezi. Ellenkező esetben a kivitelező felelős a véletlen érintés elleni teljes védelem kialakításáért.		

***MSZ HD 60364-7-701:2007 „Különleges berendezések, vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal.” című szabvány alapján az ELS-V.. készülékek a helyiség 1-es sávjába telepíthetők a süllyesztett ELS-GU.. vagy falon kívüli ELS-GAP.. házakkal kombinálva, a sávon kívül kell elhelyezett működtető kapcsolóval, a szabványnak megfelelő elektromos kábelezéssel.

8.
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Budapest, 2023.07.17.

Dr. Chappon Miklós

Ügyvezető igazgató – Kamleithner Budapest Kft.