

A-769/2006

A termék kereskedelmi megnevezése: ICMA gyártmányú központi fűtési szerelvények

Kérelmező:
mint az ÉME jogosultja

ICMA spa
20012 Cuggino (MI)-Italia
Via Garavaglia, 4

2013. június 27.

A jegyzőkönyv 4 oldalt és- db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.

A jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható, kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. engedélye szükséges.

1. AZ ÉME ADATAI

1.1 A termék megnevezés: ICMA gyártmányú központi fűtési szerelvények

1.2. A kérelmező: ICMA spa

20012 Cuggíno (MI)-Italia

Via Garavaglia, 4

1.3. A termék gyártója: ICMA spa

20012 Cuggíno (MI)-Italia

Via Garavaglia, 4

1.4. A termék gyártási helye(i): ICMA spa

20012 Cuggíno (MI)-Italia

Via Garavaglia, 4

1.5. Az utóellenőrzött ÉME érvényességének kezdete: 2012.04.26.

Az utóellenőrzött ÉME érvényességének vége: 2017.04.30.

1.6. Az ellenőrzés alapját képező korábbi vizsgálati dokumentumok:
A-2147/2012 sz. 2012.04.26. keltű UVJ

2. GYÁRTÁS ELLENŐRZÉSE

Vizsgálatainkat a gyártó ICMA cég olaszországi gyárában, Cugginoban végeztük el.

Tanulmányoztuk a vállalat minőségbiztosítási rendszerét, a gyártási folyamatokat a gyártmányfejlesztést, az alkalmazott vizsgálati módszereket és eszközöket.

A gyártási folyamatok tanulmányozása során színvonalas gyártási kultúrát ismertünk meg. A mindendarabos alkatrész és végtermék ellenőrzés a gyártmányismertetőben garantált műszaki adatok teljesülésének biztosítéka.

Az alkatrészek méreteit optikai automatikus, illetve hitelesített kézi műszerekkel ellenőrzik. A termékek sorozatgyártása több gyártósoron történik a technológiai utasításoknak megfelelően. Az automata gépsoron beállított méretek ellenőrzését a leírt gyakorisággal ellenőrzik, a legyártott termékekből vett mintákat a gyártósorokon, illetve saját vizsgáló laboratóriumukban ellenőrzik.

A termékeket kódolt minőségi jegyekkel látják el, melyek alapján a gyártó személye, a gyártás ideje, a minőségellenőrzések eredménye visszakereshető.

A gyártóhely ISO 9001:2000 szerinti vállalatminősítéssel rendelkezik, az ellenőrzések szakszerű, kulturált gyártásra utaltak.

Az összeszerelés után a késztermékeken a nyomásfokozatnak megfelelő, mindendarabos sűrített levegős tömörzés és tömörség ellenőrzést végeznek.

A gyártó vizsgáló laboratóriuma a termékskála többségének ellenőrző vizsgálatához szükséges technológiával felszerelt.

A gyártás személyi, tárgyi feltételei, és a minőségirányítási rendszer dokumentálása megfelelő.

3. DOKUMENTÁCIÓ ELLENŐRZÉS

3.1. Gyártó dokumentációjának felülvizsgálata

A dokumentációban foglaltak továbbra is megfelelőek.

3.2. ÉME dokumentum felülvizsgálata

4. TERMÉK FELÜLVIZSGÁLATA

A termékek minden tekintetben megfelelőek. A korábban A-769/2006 sz. ÉME-ben megfelelőnek minősített termékek gyártási folyamata és minősége nem változott.

5. AZ UTÓELLENŐRZÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

A termékek gyártási körülményei, kivitele, dokumentációja nem változott, továbbra is megfelelő.

6. AZ UTÓELLENŐRZÉS EREDMÉNYEKÉNT SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

6.1 Az ÉME érvényességi ideje alatt elvégzendő utóellenőrzések:


Az utóellenőrzés elvégzésére vonatkozó, az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldendő következő megbízás határideje 2015.12.27. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, és az ÉMI Nonprofit Kft. törli az érvényes Építőipari Műszaki Engedélyek adatbázisából.

6.2. Az ÉME érvényességének egyéb feltételei:-

6.3. További szükséges intézkedések:-

MELLÉKLET:-


Az Utóellenőrzési Jegyzőkönyv
készítette:


Csígházi Ferenc

projektvezető




Szakmailag ellenőrizte:


Haszmann Iván

Gépészeti Laboratórium vezető

Jóváhagyta:


Budavári Zoltán

Műszaki Értékelő Iroda
vezető