



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: VC_v1_2020

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

VC... sorozatú menetes zóna-, váltó-, szabályozó-, keverő- és osztószelepek

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

VC.... sorozatú termékek (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre:
PI.: VCZAH1100/U)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Fűtési hálózatok hidraulikai szabályozása

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Resideo Kft.
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147.
Termékinformációk: 06 80 021 331

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
(cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)
Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett a 4. rendszerben és kiadta:


Nemzeti Műszaki Értékelés: A-86/2017

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	anyagminőség: bronz szelep ház, Rytan™ és Noryl™ szeleptest EPDM O-gyűrűk, rozsdamentes acél rugó üzemi hőmérséklet: 1..95°C üzemi nyomás: max 20 bar	ÉME: A-86/2017 (UE: A-2247/2012)
Nyomás alatti szervízeltetőség	Üzem közben nyomás alatt is cserélhető a szelepbetét	
Mérettűrés	Teljesíti az MSZ EN ISO 228-2:2003 követelményeit	MSZ EN ISO 228-2:2003
Tömörtség (25 bar 10perc)	Teljesíti az MSZ EN 1213:2000 7.3.2.3 követelményeit	MSZ EN 1213:2000
Tűzvédelmi osztály	A1 NPD	MSZ EN 13501-1:2019

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2021. január 15.



⑫

resideo

Bognár Gábor

Resideo Kft.

H-8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.

Adósz./Tax nr: 10517961-2-20

EU adószám/EU Tax nr: HU 10517961

VÍPID: HU0000060857

Unicredit Bank Zrt.: 10918001-00000097-98250015

cégvezető



resideo

Resideo Kft.

8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147.

Termékinformációk: 06 80 021 331

consumersupport@honeywellhome.com

homecomfort.resideo.com