


## Uponor S-Press PLUS T-idom PPSU 32-32-32

1039947



### Leírás Uponor S-Press PLUS T-idom PPSU

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS T-idom PPSU 32-32-32

1039947



## Technikai adat

Mennyiségi egység

db

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Item no VVS            | 087440132 |
| Item no LVI            | 1720704   |
| Item no NRF            | 5114401   |
| Hossz (l1)             | 51 mm     |
| Hossz (l2)             | 51 mm     |
| Hossz (l3)             | 51 mm     |
| z2                     | 23 mm     |
| z3                     | 23 mm     |
| Packaging Quantity PL1 | 5         |
| Packaging Quantity PL3 | 20        |
| Packaging Quantity PL4 | 960       |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)