



ÉMI-TÜV

CA-200320002473 számú igazolás a „Kiegyenlítő tartály”
megnevezésű mintákról a gyártó megbízása alapján.

Megbízó:

Bagi János ev.
5100. Jászberény, Klapka György u. 16/a.

A benyújtott dokumentáció alapján igazoljuk, hogy az alábbi minta

Tágulási tartály Típus: BJ30, BJ45, BJ60

melyet a Bagi János ev. gyárt, az ÉMI - TÜV SÜD Kft. az R-326623 nyilvántartási számon végzett vizsgálat és a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált minta az alábbiakban részletezett a gyártó által megadott követelménynek:

megfelel

A termék besorolása: nyitott tágulási tartály
azonosító adatok/méret: BJ30 250x300x400 mm;
BJ 45 300x300x500 mm; BJ 60 350x350x500 mm

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

MSZ 14118:1983 Tágulási tartályok melegvíz-
fűtőberendezésekhez.

2008. évi XLVII törvény 6.§, gyártói megfelelőségi nyilatkozat

Érvényes: 2027/11/06, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.

Szentendre, 2024.11.06.




Szépvölgyi Zsolt
Osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
KERMI Osztály

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.