



FERALPI-HUNGÁRIA KFT

Kohászati Termékeket Feldolgozó és Értékesítő KFT.



Cím: 1211 Budapest; Terelő u. 10.
Levélcím: 1751 Budapest; Pf.: 93
Telefon: 06 - 1 - 427 - 0878
Fax:: 06 - 1 - 427 - 0878
http:// www.feralpi.hu

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
A Feralpi Hungaria Kft. az SGS
ISO 9001:2015 szerint tanúsította.
Száma: HU 01/53059
Érvényessége: 2024.november

ÉPÍTŐIPARI ENGEDÉLYEK, TANÚSÍTVÁNYOK		
Megnevezés	Érvényesség felülvizsg.	Felülvizsg. gyakorisága
A-118/2015 NMÉ	2024.dec.	12 hónap
Megfelelőségi tanúsítvány betonacélháló:		
20-CPR-106-(C-28/2011)	visszavonásig	12 hónap
Megfelelőségi tanúsítvány betonacél tekercsek,		
20-CPR-105-(C-28/2011)	visszavonásig	12 hónap

MINŐSÉGAZONOSSÁGI BIZONYÍTVÁNY

az MSZ EN 10204:2005 3.1. szerint

Vevő: VAS-FÉMKER KFT.				SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁM: VF24/0020		
Vizsgálati szabványok: MSZ EN ISO 6892-1,2010 MSZ ISO 7438 DIN 488				Minőségi szabványok: MSZ EN 10080-2005 (MSZ 5761-87 MSZ 982-87 szerinti határértékek) (MSZ EN 10027 szerint B500A: Európai identitás)		
Tétel-szám	Mennyiség db	Méret mm	Minőség	Súly kg	Hálótípus	
I		BHB SZÁL: 6,0 X 6000	B500A	23262		
Mechanikai tulajdonságok						
Tétel-szám	Rp0,2 N/mm2	Rm N/mm2	Rm Rp02	AGT %	A10 %	A5 %
Szabv.ért.	≥500	≥550	≥1,05	≥2,5	≥8	≥10
I	h. 570,6	622,6	1,09	4,00	10,80	17,90
	k.					
/2	h. 573,2	618,9	1,08	3,90	10,50	17,40
	k.					
/3	h. 557,2	601,3	1,08	4,60	10,80	17,30
	k.					
/4	h. 550,2	595,7	1,08	4,70	11,30	18,20
	k.					
	h.					
	k.					
	h.					
	k.					
	h.					
	k.					
Egyéb megjegyzések:						
Hajlító vizsgálat megfelelt.						
A termék az előírt műszaki követelményeknek						
MEGFELEL.						
MSZ ISO 10002-1 MSZ EN ISO 15630						

FERALPI HUNGÁRIA KFT.

1211 Budapest, Terelő u. 10.

Adószám: 10272330-2-43

K&H.: 10200177-27410141

h. = hosszszál k. = keresztaszál

Minőségellenőr
2024.01.12.