

Minőségi bizonyítvány

1. A minőségi bizonyítvány kiállítója: PERÓ GÁZ KFT. Székhely: Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Cg. 14-09-304811		2. Gyártó: PERÓ GÁZ KFT. Telephely: Kaposvár, Raktár u. 2/8. Tel.: 82 / 410-859, fax: 82 / 321-916	
3. A termék szabatos megnevezése: ELŐKERTI iker szabályozó- és mérőállomás			
4. Mennyiség: 1 db	5. Méret: 980 x 400 x 270 mm	6. Gyártás ideje: 2013.	7. Gyártási szám: 2013 /
8. VTSZ szám: 7310-1000		9. Nyomáspróba jegyzőkönyv száma: 2013 /	
10. Szállítási, raktározási előírások: Mechanikai sérüléstől védeni		11. Csomagolás: Kartondoboz	12. Termékkazonosító: T9 E
13. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel): Aléptímvény: - 60x30x2 zártszelvény Védőszekrény: - DC01 finomlemez Gázösszekötő fejecső: - A37 vn. acélcső (MSZ 29/86) Felületkezelés: - aléptímvény: tűzihorganyzott (MSZ EN ISO 1461) - védőszekrény: 2x festve - fejecső: Fe/Zn 12C galvanizált bevonat (MSZ 8724) Tömörési nyomáspróba (szabályozó nélkül): - 6 bar / 1 min sűrített levegő (MSZ 11413/5) Fejecső csatlakozó méretei: - szabályozóhoz: G5/4" hollandi - gázmérőhöz: G5/4" hollandi			
14. Minősítés, osztályba sorolás: Megfelelő			
15. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer: Gyártásközi- és végellenőrzés, nyomáspróba			
16. Egyéb adatok, tartozékok: 1. aléptímvény 1 db 2. védőszekrény 1 db 3. fejecső 5 db 4. sarok golyóscsap gázra, BB 1" 2 db 5. PE-acél összekötő 2 db 6. kilépő oldali védőcső 2 db 7. Ø6 U-kengyel 6 db 8. M6x35 csavar, anya, alátét 8, 20, 20 db		17. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kaposvár, 2013. hó nap PERÓ GÁZ KFT. 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Adószám: 12756375 - 2 - 14 Tel.: 82/410-859, Fax: 82/321-916 Szl.: 10403909-39020895-00000000	

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

MSZ EN 10204 - 3.1

Sorszám:

1. A termék gyártója: PERÓ GÁZ KFT. Székhely: 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Telephely: 7400 Kaposvár, Raktár u. 2/8. Cg. 14-09-304811 Tel.: 30 / 4915-903, 82 / 410-859 Fax: 82 / 321-916 E-mail: pero@perogaz.hu Web: www.perogaz.hu	
2. A termék típusa, megnevezése: ELŐKERTI iker szabályozó- és mérőállomás	
3. A termék rendeltetése: A termék a lakossági gázellátás műszaki tartozékaként került kialakításra. A két mérőhelyes védőszekrény az aléptímvényre szerelve a gázfogyasztó vezetékbe épített főelzáró csap, házi gáznyomás-szabályozó és két egy irányba néző G4 névleges teljesítményű gázmérő egyitt történő előkerti elhelyezésére nyújt műszakilag megfelelő, biztonságos megoldást, továbbá biztosítja a szerelvények és berendezések környezeti hatásokkal szembeni védelmét.	
4. Gyártás ideje: 2013. év hó nap	5. Termékkazonosító: T9 E
5. Vonatkozó előírás: 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (GMBSZ) MSZ 11413-4:1997 szabvány 2201_10_DU_01_C_2012 TT 4000 technológiai utasítás	
6. Érvényességi idő: visszavonásig érvényes	
7. A nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselő: Peróczy István ügyvezető igazgató	
8. A nyilatkozat kiállításának aláírása, a kiadás dátuma: PERÓ GÁZ KFT. 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 14. Adószám: 12756375 - 2 - 14 Tel.: 82/410-859, Fax: 82/321-916 Szl.: 10403909-39020895-00000000 aláírás, bélyegző Kelt: Kaposvár, 2013. hó nap	