



Jankovics és Jankovics Kft.

H-6000 Kecskemét, Halasi út 14.

☎: +36-76/500-260, Fax: +36-76/500-266

info@jankovicskft.hu www.jankovicskft.hu

Megfelelőségi nyilatkozat/teljesítmény nyilatkozat a 305/20011/EU rendelet szerint

Gyártó: Jankovics és Jankovics Kft.
Gyártási hely: 6000 Kecskemét, Halasi út 14.

A gyártó nyilatkozik, hogy az általa gyártott nyitott rendszerű tágulási tartályok az NMÉ A25/2015 minősítő engedély előírásai szerint készülnek.

A termék rendeltetési céljának - nyitott fűtési rendszerek tágulási tartálya- megfelel.

Tartály anyag: lv.3-4 mm polipropilén lemez
Tartály típusa: álló hengeres kivitel, 2 db 1" belső menetes csomk
Méret: 30 - 150 liter térfogatig
Varratok: MSZ EN 13067:2003 szerint; tanúsítvány azonosító: 0118111505
Max. üzemi nyomás: a töltet súlyából adódó hidrosztatikai nyomás
Telepítés jellege: szabadon álló telepítés, fagytól és UV sugárzástól védve
Max. üzemi hőmérséklet: 60 °C (rövid ideig 100 °C)
Kiegészítő berendezések: ----
Gyártás dátuma: 2020.

Alkalmazott megfelelőség-értékelési eljárás: tömörségi próba, varrat vizsgálat, tartály vizsgálat

A gyártó minőségirányítási rendszerét felügyelő testület neve és címe: ECM Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 25.

Alkalmazott előírások:
28/2001. (IX.6.) BM rendelet
2000. évi XXV. törvény
MSZ EN 14728; MSZ EN 13067:2003; MSZ 9910-2
DIN EN 1825 T:2014/12; 89/106/EWG; NMÉ A25/2015

Kecskemét, 2020. december 4.

Jankovics Zoltán
ügyvezető

Jankovics és Jankovics
IPARI és KERESKEDELMI KFT.
H-6000 Kecskemét, Halasi út 14.
☎: +36 (06) 76/500-260
Fax: +36 (06) 76/500-266
E-mail: info@jankovicskft.hu
Cégjegyzéki szám: 52000056-12001497
Fokozott Takszöv. Kecskemét (12.)