



**SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

**MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY**

SZMNY: 002

A TERMÉK NEVE: ROMANTIK ALUMÍNIUM RADIÁTOR

KIÁLLÍTÁSRA JOGSULT: DR. TOLNAI LÁSZLÓNÉ

A TERMÉK GYÁRTÓJA ÉS FORGALMAZÓJA:

ROMANTIK L ÉS M KFT. H-2660 BALASSAGYARMAT, POZSONYI U. 30.

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE: AZ ALUMÍNIUM RADIÁTOR KÖZPONTI MELEG VÍZFÜTÉSI (ELSŐSORBAN ZÁRT, SZIVATTYÚS) RENDSZEREKBE ALKALMAZHATÓK. 6.0 BAR ÜZEMI TÚLNOMÁSIG ÉS 110 °C ÜZEMI HŐMÉRSÉKLETIG, A HAZAI RADIÁTOROKRA MEGHATÁROZOTT MINŐSÉGŰ FŰTŐVÍZZEL ÜZEMELTETVE, AZ ALKALMAZOTT FŰTÉSI CSŐVEZETÉK FÉMBŐL, VAGY TÉRHÁLÓSÍTOTT, OXIGÉNDIFFÚZIÓ ELLEN VÉDETT MŰANYAGBÓL KÉSZÜLHET.

A CSŐVEK JELÖLÉSE PEX, VAGY ÖTRÉTEGŰ CSŐ ESETÉBEN PE-X/AL/PE. VEGYES FŰTÉSI RENDSZEREKNÉL JAVASOLJUK SZÉTVÁLASZTANI A KÉT FŰTŐ KÖRT HŐCSERÉLŐVEL. A HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE UTÁN INHIBITOR ALKALMAZÁSA JAVASOLT, TÖREKEDNI KELL A HOMOGÉN RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA.

AZON SAJÁT, VAGY FÜGGETLEN, ILLETVE AKKREDITÁLT VIZSGÁLÓHELYEK MEGNEVEZÉSÉRE, MELYEK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI ALAPJÁN A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KIADÁSRA KERÜLT!

- SAJÁT MINŐSÉG ELLENŐR ISO 9002 SZERINT, A TERMÉKEK VIZSGÁLATOKKAL IGAZOLTAN MEGFELELNEK
- AZ ÉMI-KHT. ÁLTAL KIADOTT A-7/200 1. SZÁMÚ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLYBEN FOGLALTAKNAK, VALAMINT (MSZ EN 442 RADIÁTOROK ÉS KONVEKTOROK) ELŐÍRÁSAIT SZEM ELŐTT TARTVA.

A RADIÁTOR ALAPANYAGA FORMATERVEZETT SAJTOLT ALUMÍNIUM PROFIL, SARKÍTOTT ELŐVÁGOTT, SÍK BORDÁZATÚ, KIEMELKEDŐ HŐTÉJEJESÍTMÉNYŰ, ANYAGMINŐSÉGE AIMGSI 0,5, MSZ 3714.

FELÜLETKEZELÉSÜK: ANÓDBAN OXIDÁLT EZÜST, ÓEZÜST ÉS MAHAGONI SZÍNEKBE, AZ ELEKTROSZTATIKUSAN PORSZÓRT KIVITELŰEK A RAL SZÍNSKÁLA SZÍNEIBEN KÉSZÜLNEK. A PORSZÓRÁSOS FESTÉS 180 °C-ON KERÜL BEÉGETÉSRE, IGY RENKÍVÜL TARTÓS, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ, ESZTÉTIKUS BEVONATOT ALKOT.

A RADIÁTOROK SZÁLLÍTÁSÁNÁL ÉS TÁROLÁSÁNÁL ELŐFORDULÓ SÉRÜLÉSEKKEL SZEMBENI ÁRUVÉDELMI HULLÁMPAPÍR ÉS PE FÓLIÁS CSOMAGOLÁS BIZTOSÍJA. AZ ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK EGYSÉGSOMAGBAN KERÜLNEK FORGALOMBA.

A NYILATKOZAT VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES.

BALASSAGYARMAT, 2020. AUGUSZTUS 1.

.....  
DR. TOLNAI LÁSZLÓNÉ  
ÜGYVEZETŐ

GYÁRTÓ:

**ROMANTIK L ÉS M KFT.**

2660 BALASSAGYARMAT, POZSONYI U. 30.  
TEL.: (35) 500-470  
WWW.ROMANTIKALURADIATOR.HU  
E-MAIL: ROMANTIK@ROMANTIKALURADIATOR.HU



**ROMANTIK L ÉS M KFT.**

2660 BALASSAGYARMAT, POZSONYI U. 30.  
TEL.: (35) 500-470

HTTP://WWW.ROMANTIKALURADIATOR.HU  
E-MAIL: ROMANTIK@ROMANTIKALURADIATOR.HU

## JÓTÁLLÁSI JEGY

ROMANTIK ALURADIÁTOR CSALÁDHOZ. ÉRVÉNYES 2020. AUGUSZTUS 1-TŐL

A ROMANTIK L ÉS M KFT. AZ ÁLTALA GYÁRTOTT ROMANTIK RADIÁTORCSALÁD, AZ ALÁBBIK SZERINT VÁLLAL GARANCIÁT:

- 1.. AZ ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSBAN LEÍRTAK MARADÉKTALAN BETARTÁSA ESETÉN 10 ÉV
  - 2.. MINDEN MÁS ALKALMAZÁS ESETÉN (ELEKTROKORRÓZIÓRA HAJLAMOS ANYAGOK ESETÉN) 2 ÉV
  - 3.. A HIRTELEN FELFŰTÉSŐL SZÁRMAZÓ ESETLEGES PATTOGÓ HANGHATÁS NEM TARTOZIK A GARANCIÁLIS KÖRBE.
- A JÓTÁLLÁS CSAK A SZAKSZERŰEN SZERELT, ÉS RENDELTETTÉSSZERŰEN HASZNÁLT RADIÁTOROKRA VONATKOZIK, ILLETVE OLYAN HIBÁKRA, AMELYEK GYÁRTÁSI OKKRA VEZETHETŐK VISSZA.

## A VÁSÁRLÓ JÓTÁLLÁSON ALAPULÓ JOGAI

A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOKAT, ÉS KÖTELEZETTSÉGEKET A 117/1991 (IX.10.) SZ. KORMÁNYRENDLET SZABÁLYOZZA. EZEN RENDELET A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRE AZ ALÁBBI JOGOKAT BIZTOSÍJA:

- ◆ HA A VÁSÁRLÓ A TERMÉK KIJAVÍTÁSÁT KÉRLI A JAVÍTÁSI HATÁRIDŐ 15 NAP
- ◆ AMENNYIBEN A KÖTELEZETT A JAVÍTÁS IDEJÉRE A VÁSÁRLÓNAK KÖLCSÖNKÉSZÜLÉKET AJÁNL FEL, A HATÁRIDŐ 30 NAPRA HOSSZABBODIK MEG.
- ◆ A JÓTÁLLÁSI HATÁRIDŐ A VEVŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁS NAPJÁVAL KEZDŐDIK.
- ◆ HA A TERMÉK A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT 3 NAPON BELÜL MEGHIBÁSODOTT, A VÁSÁRLÓ KÍVÁNSÁGÁRA AZT AZONOS TÍPUSÚ ÚJ TERMÉKRE KELL KICSERÉLNI.
- ◆ AMENNYIBEN A CSERÉRE NINCS LEHETŐSÉG, A VÁSÁRLÓ VÁLASZTÁSA SZERINT A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG A VÉTELÁRAT VISSZA KELL FIZETNI, VAGY A VÉTELÁR-KÜLÖNBÖZET ELSZÁMOLÁSA MELLETT MÁS TÍPUSÚ TERMÉKET KELL RÉSZÉRE KIADNI.
- ◆ A HÁROM NAP HATÁRIDŐBE NEM SZÁMÍT BELE AZ AZ IDŐTARTAM, AMELY ALATT AZ ELADÓ ÜZLETE BÁRMELY OKBÓL NEM TARTOTT NYITVA.
- ◆ HA A HIBA JELLEGE TEKINTETEBEN VITA MERÜL FEL, A JÓTÁLLÁSRA KÖTELEZETT A JOGSZABÁLYBAN ERRE FELJOGOSÍTOTT MINŐSÉGVIZSGÁLÓ SZERV(EK) SZAKVÉLEMÉNYÉT KÖTELES BESZEREZNI.
- ◆ HA A KÖTELEZETT EZEN KÖTELEZETTSÉGÉT NEM TELJESÍTI, A JOGSULT MAGA IS FORDULHAT A MINŐSÉGVIZSGÁLÓ SZERVEKHEZ.
- ◆ A SZAKVÉLEMÉNY BESZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSBAN FEL KELL TÜNTETNI MIND A JÓTÁLLÁSRA KÖTELEZETT, MIND A VÁSÁRLÓ ÁLLÁSPONTJÁT ÉS NYILATKOZATAIT, ÉS MINDKÉT FÉL ALÁÍRÁSÁT.
- ◆ A MINŐSÉGVIZSGÁLÓ SZERV ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLAT, ÉS SZAKVÉLEMÉNY KÖLTSÉGE A HIBA MIATT ELMARASZTALT FELET TERHELL.
- ◆ AZ ÜZEMELTETÉS HELYÉN KELL MEGJAVÍTANI A RÖGZÍTETT BEKÖTÉSŰ TERMÉKET.
- ◆ HA A JAVÍTÁS AZ ÜZEMELTETÉS HELYÉN NEM VÉGEZHETŐ EL, A LE- ÉS FELSZERELÉSRŐL, VALAMINT AZ EL- ÉS VISSZASZÁLLÍTÁSRÓL A JÓTÁLLÁSRA KÖTELEZETT GONDOSKODIK.
- ◆ JAVÍTÁS ESETÉN A TERMÉKBE CSAK ÚJ ALKATRÉSZ KERÜLHET BEÉPÍTÉSRE.
- ◆ A VÁSÁRLÓ JÓTÁLLÁSI IGÉNYÉT A JÓTÁLLÁSI JEGGYEL ÉRVÉNYESÍTHETI

## A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

A ROMANTIK L ÉS M KFT. NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGET:

- ◆ A HELYTELEN SZÁLLÍTÁS, ÉS TÁROLÁS
- ◆ RENDELLENES HASZNÁLAT
- ◆ A SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓBAN ELŐÍRTAK BE NEM TARTÁSA
- ◆ ÜZEMELTETÉSI LEÍRÁSTÓL ELTÉRŐ ÜZEMELTETÉS
- ◆ ÁTALAKÍTÁS, JAVÍTÁSI KÍSÉRLET
- ◆ SZAKSZERŰTLEN SZERELÉS ÉS KEZELÉS
- ◆ KÜLSŐ ERŐBEHATÁS KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ SÉRÜLÉSEK
- ◆ ELEMI KÁR
- ◆ NEM OXIGÉNDIFFÚZIÓ MENTES MŰANYAGCSŐVEL TÖRTÉNŐ SZERELÉS ESETÉN
- ◆ NEM A ROMANTIK L ÉS M KFT. ÁLTAL FORGALMAZOTT KÖZCSAVAROK ALKALMAZÁSA ESETÉN

### FIGYELEM!

A RADIÁTOROK BEKÖTÉSÉHEZ FÉMCSÖVEK, VALAMINT ELEKTRONBESUGÁRZÁSSAL TÉRHÁLÓSÍTOTT ÉS TÖBBRÉTEGŰ OXIGÉNDIFFÚZIÓ MENTES MŰANYAG CSÖVEK ALKALMAZHATÓK. RENDELKEZNIÜK KELL ÉMI ALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNNYAL.

## JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE

AMENNYIBEN A RADIÁTOR MEGHIBÁSODIK, ÚGY A HIBÁT AZ ALÁBBI CÍMRE SZÍVESKEDJENEK BEJELENTENI:

**ROMANTIK L ÉS M KFT.**

2660 BALASSAGYARMAT, POZSONYI U. 30. TEL.: (35) 500-470

HTTP://WWW.ROMANTIKALURADIATOR.HU E-MAIL: ROMANTIK@ROMANTIKALURADIATOR.HU

A HIBA BEJELENTÉSEKOR KÉRJÜK AZ ALÁBBIK KÖZLÉSÉT:

- ◆ A MEGHIBÁSODOTT RADIÁTOR TÍPUSÁT, MÉRETÉT, TAGSZÁMÁT, SZÍNÉT, DB. SZÁMÁT
- ◆ A VÁSÁRLÁS IDŐPONTJÁT, HELYÉT
- ◆ A HIBA MEGJELÖLÉSÉT
- ◆ A REKLAMÁCIÓT BEJELENTŐ NEVÉT, CÍMÉT, ÉS TELEFONSZÁMÁT

A BEÉRKEZETT BEJELENTÉS ALAPJÁN EGY, A VÁSÁRLÓVAL ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN SZAKEMBEREINK A JOGOS HIBÁT TÉRÍTÉSMENTESEN KIJAVÍTJÁK.

AMENNYIBEN A HIBA OKA NEM ÍRTHATÓ A VÁLLALAT ROVÁSÁRA, ÚGY A FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK (KISZÁLLÁS, NAPIDÍJ) A VEVŐT TERHELIK!

VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSÉRE A BALASSAGYARMATI VÁROSI BÍRÓSÁG AZ ILLETÉKES.

AZ ÚJ ISMERETEK MEGSZERZÉSÉNEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL  
A ROMANTIK L ÉS M KFT. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA.

A JÓTÁLLÁS CSAK AZ EREDETI SZÁMLA, VAGY ANNAK HITELES MÁSOLATÁVAL ÉRVÉNYES!

ELADÁS KELTE: .....

SZÁMLA SZÁMA: .....

.....

ELADÓ ALÁÍRÁSA PH.

**JÓTÁLLÁSI SZELVENY**

HIBA BEJELENTÉS IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBA MEGSZŰNTETÉSÉNEK IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBÁS RADIÁTOROK TÍPUSA, MÉRETE, DB., AZONOSÍTÓ: \_\_\_\_\_

HIBA OKA, KIJAVÍTÁS MÓDJA: \_\_\_\_\_

JÓTÁLLÁS ÚJ HATÁRODÉJ: \_\_\_\_\_

JAVÍTÁSI MUNKALAP SZÁMA: \_\_\_\_\_

KELT: \_\_\_\_\_ ELADÁS KELTE: \_\_\_\_\_

JAVÍTOTTA: \_\_\_\_\_ ELADÓ DÉJE: \_\_\_\_\_

A 117/1991. KORM.SZ. RENDELET 9. §. SZERINT A SZABÁLYTALAMMAL KIÁLLÍTOTT JÓTÁLLÁSI JEDY ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTETT IDÉNYEK TELJESÍTÉSE A KERESKEDŐT TERHEL!

**JÓTÁLLÁSI SZELVENY**

HIBA BEJELENTÉS IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBA MEGSZŰNTETÉSÉNEK IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBÁS RADIÁTOROK TÍPUSA, MÉRETE, DB., AZONOSÍTÓ: \_\_\_\_\_

HIBA OKA, KIJAVÍTÁS MÓDJA: \_\_\_\_\_

JÓTÁLLÁS ÚJ HATÁRODÉJ: \_\_\_\_\_

JAVÍTÁSI MUNKALAP SZÁMA: \_\_\_\_\_

KELT: \_\_\_\_\_ ELADÁS KELTE: \_\_\_\_\_

JAVÍTOTTA: \_\_\_\_\_ ELADÓ DÉJE: \_\_\_\_\_

A 117/1991. KORM.SZ. RENDELET 9. §. SZERINT A SZABÁLYTALAMMAL KIÁLLÍTOTT JÓTÁLLÁSI JEDY ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTETT IDÉNYEK TELJESÍTÉSE A KERESKEDŐT TERHEL!

**JÓTÁLLÁSI SZELVENY**

HIBA BEJELENTÉS IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBA MEGSZŰNTETÉSÉNEK IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBÁS RADIÁTOROK TÍPUSA, MÉRETE, DB., AZONOSÍTÓ: \_\_\_\_\_

HIBA OKA, KIJAVÍTÁS MÓDJA: \_\_\_\_\_

JÓTÁLLÁS ÚJ HATÁRODÉJ: \_\_\_\_\_

JAVÍTÁSI MUNKALAP SZÁMA: \_\_\_\_\_

KELT: \_\_\_\_\_ ELADÁS KELTE: \_\_\_\_\_

JAVÍTOTTA: \_\_\_\_\_ ELADÓ DÉJE: \_\_\_\_\_

A 117/1991. KORM.SZ. RENDELET 9. §. SZERINT A SZABÁLYTALAMMAL KIÁLLÍTOTT JÓTÁLLÁSI JEDY ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTETT IDÉNYEK TELJESÍTÉSE A KERESKEDŐT TERHEL!

**JÓTÁLLÁSI SZELVENY**

HIBA BEJELENTÉS IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBA MEGSZŰNTETÉSÉNEK IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBÁS RADIÁTOROK TÍPUSA, MÉRETE, DB., AZONOSÍTÓ: \_\_\_\_\_

HIBA OKA, KIJAVÍTÁS MÓDJA: \_\_\_\_\_

JÓTÁLLÁS ÚJ HATÁRODÉJ: \_\_\_\_\_

JAVÍTÁSI MUNKALAP SZÁMA: \_\_\_\_\_

KELT: \_\_\_\_\_ ELADÁS KELTE: \_\_\_\_\_

JAVÍTOTTA: \_\_\_\_\_ ELADÓ DÉJE: \_\_\_\_\_

A 117/1991. KORM.SZ. RENDELET 9. §. SZERINT A SZABÁLYTALAMMAL KIÁLLÍTOTT JÓTÁLLÁSI JEDY ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTETT IDÉNYEK TELJESÍTÉSE A KERESKEDŐT TERHEL!

**JÓTÁLLÁSI SZELVENY**

HIBA BEJELENTÉS IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBA MEGSZŰNTETÉSÉNEK IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBÁS RADIÁTOROK TÍPUSA, MÉRETE, DB., AZONOSÍTÓ: \_\_\_\_\_

HIBA OKA, KIJAVÍTÁS MÓDJA: \_\_\_\_\_

JÓTÁLLÁS ÚJ HATÁRODÉJ: \_\_\_\_\_

JAVÍTÁSI MUNKALAP SZÁMA: \_\_\_\_\_

KELT: \_\_\_\_\_ ELADÁS KELTE: \_\_\_\_\_

JAVÍTOTTA: \_\_\_\_\_ ELADÓ DÉJE: \_\_\_\_\_

A 117/1991. KORM.SZ. RENDELET 9. §. SZERINT A SZABÁLYTALAMMAL KIÁLLÍTOTT JÓTÁLLÁSI JEDY ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTETT IDÉNYEK TELJESÍTÉSE A KERESKEDŐT TERHEL!

**JÓTÁLLÁSI SZELVENY**

HIBA BEJELENTÉS IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBA MEGSZŰNTETÉSÉNEK IDŐPONTJA: \_\_\_\_\_

HIBÁS RADIÁTOROK TÍPUSA, MÉRETE, DB., AZONOSÍTÓ: \_\_\_\_\_

HIBA OKA, KIJAVÍTÁS MÓDJA: \_\_\_\_\_

JÓTÁLLÁS ÚJ HATÁRODÉJ: \_\_\_\_\_

JAVÍTÁSI MUNKALAP SZÁMA: \_\_\_\_\_

KELT: \_\_\_\_\_ ELADÁS KELTE: \_\_\_\_\_

JAVÍTOTTA: \_\_\_\_\_ ELADÓ DÉJE: \_\_\_\_\_

A 117/1991. KORM.SZ. RENDELET 9. §. SZERINT A SZABÁLYTALAMMAL KIÁLLÍTOTT JÓTÁLLÁSI JEDY ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTETT IDÉNYEK TELJESÍTÉSE A KERESKEDŐT TERHEL!